

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(Главное управление МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

623750, Свердловская область,
г. Реж
(место составления акта)

«15» февраля 2021 год
(дата составления акта)
16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8

По адресу/адресам: 623742, Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул. Победы, 8.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 28.01.2021 года № 8.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Одуванчик» (МБДОУ Детский сад № 31 «Одуванчик»), прилегающая территория, здания различного функционального назначения, помещения различного функционального назначения объекта образования МБДОУ Детский сад № 31 «Одуванчик», (категория чрезвычайно высокого риска).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

- «10» февраля 2021 года с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа;

- «15» февраля 2021 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бачина Людмила Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 31 «Одуванчик»

28.01.2021 года, 12 часов 40 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: --/--.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Глотова Ксения Валерьевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бачина Людмила Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 31 «Одуванчик»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не обеспечено наличие указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения наружных источников пожаротушения. п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». (Характер выявленного нарушения: не созданы условия для успешного тушения пожара; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Детский сад № 31);

2. Не обеспечивается надлежащее техническое содержание подъезда (снег) к пожарному гидранту, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (Характер выявленного нарушения: не созданы условия для успешного тушения пожара; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Детский сад № 31);

3. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (склад) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Детский сад № 31)

4. Горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в помещении охраны, менее 0,5 м. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; п. 12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31. от 01.01.2002г) (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; Лицо допустившее нарушение: МБДОУ Детский сад № 31)


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~


~~нарушений не выявлено:~~


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 8 о проведении плановой проверки от 28.01.2021 года

- предписание № 8/1/1 от 15.02.2021 года по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(К.В. Глотова)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Бачина Людмила Михайловна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 31
«Одуванчик»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

«15» февраля 2021 год


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Телефоны доверия:

МЧС России +7 (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99

«15» февраля 2021 год


(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Бачина Людмила Михайловна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022