



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Режевского городского округа,
Артемовского городского округа
623750 Свердловская область
г. Реж, ул. Советская, 112.
Тел./факс: 8 (34364) 3-53-01
iond-rezh@mail.ru

Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению «Детский
сад № 31 «Одуванчик»

623742, Свердловская область,
Режевской район, с. Глинское,
ул.Победы, 8.

№ _____
На _____ № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

17 февраля 2021 год

город Реж

(место рассмотрения: город, район, село)

Я, заместитель главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО
по пожарному надзору майор внутренней службы Костицын Александр Игоревич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дела)

рассмотрев постановление № 15 от «17» февраля 2021 года о назначении административного
наказания, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и материалы дела в отношении юридического лица –
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Одуванчик»
(фамилия, имя, отчество виновного лица)

по адресу: 623741, Свердловская область, Режевской район, д. Голендухино, ул. Октябрьская, 17.
(адрес места правонарушения)

УСТАНОВИЛ:

«15» февраля 2021 года в 17 часов 00 минут в помещениях МБДОУ Детский сад № 31
«Одуванчик», расположенного по адресу: 623742, Свердловская область, Режевской район, д.
Голендухино, ул. Октябрьская, 17, учитывая, что в соответствии со статьей 38 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения
требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или
распоряжаться имуществом, в соответствии со статьей 37 указанного закона обязаны соблюдать
требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные
законные требования должностных лиц пожарной охраны, допущены нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (склад) обозначения
категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. п. 12 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

2. На объекте защиты допускается изменение направления открывания двери из спальни
группы на первом этаже п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О
противопожарном режиме».

3. На объекте защиты допускается установка порога на эвакуационном выходе из спальни группы на первом этаже п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме.

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо: Принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса об административных правонарушениях за неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление получил

17.02.2022г.
(дата)


(подпись)
(должность, подпись)

А.И. Костицын
(Ф.И.О.)

Богданова А.И.
(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Бачина Людмила Михайловна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022