



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Режевского городского округа,
Артемовского городского округа
623750 Свердловская область
г. Реж, ул. Советская, 112.
Тел./факс: 8 (34364) 3-53-01
tond-rezh@mail.ru

Муниципальному бюджетному
образовательному учреждению «Детский
сад № 31 «Одуванчик»

623742, Свердловская область,
Режевской район, с. Глинское,
ул.Победы, 8.

№ _____
На _____ № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

17 февраля 2021 год

город Реж
(место рассмотрения: город, район, село)

Я, заместитель главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору майор внутренней службы Костицын Александр Игоревич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дела)

рассмотрев постановление № 14 от «17» февраля 2021 года о назначении административного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и материалы дела в отношении юридического лица – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Одуванчик»

(фамилия, имя, отчество виновного лица)

по адресу: 623742, Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул.Победы, 8.

(адрес места правонарушения)

УСТАНОВИЛ:

«15» февраля 2021 года в 16 часов 00 минут в помещениях МБДОУ Детский сад № 31 «Одуванчик», расположенного по адресу: 623742, Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул. Победы, 8, учитывая, что в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в соответствии со статьей 37 указанного закона обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, допущены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Не обеспечено наличие указателей со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения наружных источников пожаротушения. п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

2. Не обеспечивается надлежащее техническое содержание подъезда (снег) к пожарному гидранту, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

3. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (склад) обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».

4. Горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в помещении охраны, менее 0,5 м. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175; п. 12.33 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" Утверждены приказом ГУГПС МВД России от 4 июня 2001 г. N 31. от 01.01.2002г).

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо: Принять меры для устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление получил

17.02.2021
(дата)

(подпись)

(должность, подпись)

А.И. Костицын
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Бачина Людмила Михайловна

Действителен с 21.04.2021 по 21.04.2022